

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający Gmina Księżpol informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) ogłoszonego postępowania nr **BGK.271.1.9.2020** na udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowa przepustu wraz z dojazdami na rz. Złota Nitka w km 10+880 w miejscowości Korchów Pierwszy**”. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Prosimy o załączenie szczegółowych specyfikacji technicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu zamieszcza specyfikację techniczną.

Pytanie 2:

Prosimy o określenie klas ekspozycji dotyczących betonów konstrukcyjnych (ściany oporowe przepustu i żelbetowa płyta zespalająca).

Odpowiedź:

Ściany oporowe przepustu beton C30/37 - klasa XC4. Żelbetowa płyta zespalająca C25/30 - klasa XC2.

Pytanie 3:

Wg rysunku nr 4 światło poziome prefabrykatów skrzynkowych wynosi 200 cm natomiast wg rysunku nr 6 „Żelbetowa płyta zespalająca” światło poziome wynosi 250 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Należy zachować wymiar 200 cm oraz zastosować rozstaw prętów $\phi 10$ co 12,5 cm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WCJT

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)